



Protokoll zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage

Firma / Einrichtung: _____

Objekt- Anlagennummer: _____

Adresse: _____

Firma / Dienststelle

Name

Betreiber: _____

Errichterfirma: _____

Konzessionär: _____

Bauordnungsamt: _____

Feuerwehr: _____

- Die oben genannte Brandmeldeanlage wird ohne Mängel auf die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bodenseekreis aufgeschaltet.
- Die durchgeführte Aufschaltung beinhaltet die stichprobenartige Überprüfung der Funktionen entsprechend der vorliegenden Technischen Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen (zuständig: Feuerwehr) sowie der baurechtlich geforderten Parameter der BMA (zuständig: Baurechtsbehörde). Sie ersetzt **nicht** die Prüfung durch Sachverständige oder Sachkundige, die im baurechtlichen oder versiche-

Anlage 2

rungstechnischen Verfahren gefordert bzw. tätig sind. Das Aufschaltungsprotokoll ersetzt weder das Inbetriebsetzungs- noch das Abnahmeprotokoll.

- Die in den Technischen Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen des Landkreises Bodensee geforderten Unterlagen und Bescheinigungen lagen vollständig vor.

Bemerkungen:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Datum der Aufschaltung: _____

Feuerwehr

Betreiber

Errichterfirma

Konzessionär

Baurechtsbehörde

Brandschutzdienststelle